

法務部矯正署臺東戒治所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 6 月 3 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	舍房一 1 棟、舍房二 1 棟、舍房三 1 棟、工場 1 棟、教誨堂 1 棟、中央台 1 棟	1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備及檢查管理辦法。 6. 建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法。 7. 各類場所消防安全設備設置標準。 8. 消防安全設備檢修及申報辦法。 9. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 10. 機電設備維護契約。	1. 昇降(電梯)設備：本機關目前無昇降(電梯)設備。 2. 機械停車設備：本機關目前無機械停車設備。 3. 空調冰水主機及冷卻水塔：本機關目前無空調冰水主機及冷卻水塔。 4. 自來水水塔：每季做一次用水檢驗，最近一次於 113 年 3 月 5 日進行生活用水檢驗。每年做一次水塔清洗，預計這次施作時間為 113 年 6 月。 5. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，上次申報日期為 112 年 6 月 13 日，預計這次申報時間為 113 年 6 月。 6. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年 3 月及 9 月辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 113 年 3 月 15 日辦理。
2	汙水處理廠(含設備)	1. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。 2. 汙水處理廠操作及維護契約	本機關目前無汙水處理廠。
3	機關內通行道路		本機關內目前無道路。
4	擋土牆(含地錨)		本機關目前無擋土牆。
5	機關內路邊停車場及其遮雨棚		本機關內目前無路邊停車場及其遮雨棚。

法務部矯正署臺東監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 6 月 3 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
6	炊場鍋爐	1. 危險性機械及設備安全檢查規則。 2. 鍋爐空氣污染物排放標準。	委託專業廠商依「危險性機械及設備安全檢查規則」不定期檢修保養事宜，最近 1 次檢驗於 112 年 11 月 3 日辦理。 本機關鍋爐設置依規定空氣污染物排放標準無須申報空氣污染防制費。
7	圍牆	國有公用財產管理手冊辦理	圍牆每半年巡檢 1 次並做成紀錄(相片)送陳, 最近一次巡檢日期為 113 年 5 月 30 日。